



«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ ՓԼ
SHINCERTIFICATE LLC TL

ՀՀ, ք. Երևան, Լվովյան 25/1, Հեռ: (+374 10) 52-67-24 (գր), (+374 11) 58-31-63 (լաբ.), Ֆաքս: (+374 10) 54-14-01
Str. Lvovyan 25/1, Yerevan, RA, Tel: (+374 10) 52-67-24 office, (+374 11) 58-31-63 lab.; Fax: (+374 10) 54-14-01
E-mail: lab@shincertificate.net, info@shincertificate.net, www.shincertificate.net



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ տնօրեն
Ա. Վարդանյան
08.12.2025թ.

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 09ս-0758

առ. 08.12.2025 թ.

Արտադրանքի անվանումը, ծածկագիրը՝ Ե/ք դիտահորի օղակներ՝ ԿՓԿ /կենցաղային (ֆեկալ) կոյուղու հորատանցքի աշխատանքային խցիկ/ D=1800մմ, H=500մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=600մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=700մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=800մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=900մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=1000մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=500մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=600մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=700մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=800մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=900մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=1000մմ (B25, W6) - Ա-Մ/1, Ե/ք դիտահորի ծածկի սալեր՝ ՈԴ / ճանապարհային ծածկի սալ/ D=1800մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=1800մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=1200մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=1200մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=740մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4) - Ա-Մ/2, Ե/ք դիտահորի տակդիր սալեր ՈԻ՝ D=1800մմ (B25, W4), D=1200մմ (B25, W4), D=740մմ (B25, W4) Ա-Մ/3, Ե/ք ջրաչափական դիտահոր 720x720x650 մմ (B25, W4) Ա-Մ/4, 09

Տեղեկություն ՍՓ-ի մասին՝

ԳՕՍՏ 8020-2016թ Բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքներ սանհանգույցի, ջրմուղային և գազատար ցանցերի հորերի համար: Տեխնիկական պայմաններ:

Փորձարկվող նմուշների նկարագիրը՝

«09-0188» 9 հատ 10x10x10 խորանարդաձև նմուշներ; 18 հատ 15x15x15 խորանարդաձև նմուշներ

/նմուշների համարները և քանակը

08.11.2025թ.

Նմուշառման ամսաթիվը՝

10.11.2025թ.

Նմուշների ստացման ամսաթիվը՝

06.12.2025թ.

Փորձարկման ամսաթիվը՝

Պատվիրատու՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ՍՄ, ք. Երևան, Կոթյուն 19 ա

/ներկայացնողի անվանումը, կոնտակտային տվյալներ/

ուղ. նամակ N°2Հ25/043 առ 08.11.2025թ.

/պայմանագրի, հայտի կամ ուղեկցող նամակի համարը և ամսաթիվը/

Նմուշառումը՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ՍՄ, -, -, - *

/նմուշառողի անվանումը, նմուշառման հասցեն, նմուշառման մեթոդը, նմուշառման պլանը/

Փորձարկման կատարման վայրը՝

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ ՓԼ, ք. Երևան Լվովյան 25/1

* Նմուշառման հասցեի, նմուշառման մեթոդի և պլանի մասին պատվիրատուն տեղեկատվություն չի ներկայացրել:

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝

Փորձասենյակի օդի ջերմաստիճանը և խոնավությունը՝ +21 °C, 55 %

№	Նմուշի համարը	Ցուցանիշի անվանումը	Փորձարկման մեթոդը սահմանող Փ-ի նշագիրը	Ցուցանիշի արժեքը սահմանող ՍՓ-ի նշագիրը	Չափման միավոր	Ցուցանիշի արժեքը		Եզրակացություն
						ըստ ՍՓ-ի	փաստացի	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09-0188	Ե/բ դիտահորի օղակներ՝ ԿՓԿ /Կենցաղային (ֆեկա) կոյուղու հորատանցքի աշխատանքային խցիկ/ D=1800մմ, H=500մմ, D=1800մմ, H=600մմ, D=1800մմ, H=700մմ, D=1800մմ, H=800մմ, D=1800մմ, H=900մմ, D=1800մմ, H=1000մմ, D=1200մմ, H=500մմ, D=1200մմ, H=600մմ, D=1200մմ, H=700մմ, D=1200մմ, H=800մմ, D=1200մմ, H=900մմ, D=1200մմ, H=1000մմ Ամրության դասը	ԳՕՍՍ 10180-2012, Կ.7.2	ԳՕՍՍ 8020-2016 Կ.4.3.1	B	B25	B25	հմպ.
2	09-0188	Ե/բ դիտահորի օղակներ՝ ԿՓԿ /Կենցաղային (ֆեկա) կոյուղու հորատանցքի աշխատանքային խցիկ/ D=1800մմ, H=500մմ, D=1800մմ, H=600մմ, D=1800մմ, H=700մմ, D=1800մմ, H=800մմ, D=1800մմ, H=900մմ, D=1800մմ, H=1000մմ, D=1200մմ, H=500մմ, D=1200մմ, H=600մմ, D=1200մմ, H=700մմ, D=1200մմ, H=800մմ, D=1200մմ, H=900մմ, D=1200մմ, H=1000մմ Անջրանցիկության մակնիշը	ԳՕՍՍ 12730.5-2018	ԳՕՍՍ 8020-2016 Կ.4.3.3	W	W6	W6	հմպ.
3	09-0188	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալեր՝ ՈԴ / ճանապարհային ծածկի սալ/ D=1800մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) , D=1800մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով), D=1200մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) , D=1200մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով) , D=740մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) Ամրության դասը	ԳՕՍՍ 10180-2012, Կ.7.2	ԳՕՍՍ 8020-2016 Կ.4.3.1	B	B25	B25	հմպ.
4	09-0188	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալեր՝ ՈԴ / ճանապարհային ծածկի սալ/ D=1800մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) , D=1800մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով), D=1200մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) , D=1200մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով) , D=740մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) Անջրանցիկության մակնիշը	ԳՕՍՍ 12730.5-2018	ԳՕՍՍ 8020-2016 Կ.4.3.3	W	W4	W4	հմպ.



5	09-0188	Ե/բ դիտահորի տակդիր սալեր ՈՒ՝ D=1800մմ D=1200մմ D=740մմ Ամրության դասը	ԳՕՍՍ 10180-2012, կ.7.2	ԳՕՍՍ 8020-2016 կ.4.3.1	B	B25	B25	հմպ.
6	09-0188	Ե/բ դիտահորի տակդիր սալ D=1700մմ, H =150մմ Ամրություն Ե/բ դիտահորի տակդիր սալեր ՈՒ՝ D=1800մմ D=1200մմ D=740մմ Անջրանցիկության մակնիշը	ԳՕՍՍ 12730.5-2018	ԳՕՍՍ 8020-2016 կ.4.3.3	W	W4	W4	հմպ.
7	09-0188	Ե/բ ջրաչափական դիտահոր 720x720x650 մմ Ամրության դասը	ԳՕՍՍ 10180-2012, կ.7.2	ԳՕՍՍ 8020-2016 կ.4.3.1	B	B25	B25	հմպ.
8	09-0188	Ե/բ ջրաչափական դիտահոր 720x720x650 մմ Անջրանցիկության մակնիշը	ԳՕՍՍ 12730.5-2018	ԳՕՍՍ 8020-2016 կ.4.3.3	W	W4	W4	հմպ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. Ե/բ դիտահորի օղակներ՝ ԿՓԿ /կենցաղային (ֆեկալ) կոյուղու

հորատանցքի աշխատանքային խցիկ/ D=1800մմ, H=500մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=600մմ (B25, W6),

D=1800մմ, H=700մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=800մմ (B25, W6), D=1800մմ, H=900մմ (B25, W6),

D=1800մմ, H=1000մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=500մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=600մմ (B25, W6),

D=1200մմ, H=700մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=800մմ (B25, W6), D=1200մմ, H=900մմ (B25, W6),

D=1200մմ, H=1000մմ (B25, W6) - Ա-Մ/1, Ե/բ դիտահորի ծածկի սալեր՝ ՈԴ / ճանապարհային ծածկի սալ/

D=1800մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=1800մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե մտոցով)

(B25, W4), D=1200մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4), D=1200մմ, H=200մմ (d-630 մմ թուջե

մտոցով) (B25, W4), D=740մմ, H=200մմ (d-530 մմ թուջե մտոցով) (B25, W4) - Ա-Մ/2, Ե/բ դիտահորի

տակդիր սալեր ՈՒ՝ D=1800մմ (B25, W4), D=1200մմ (B25, W4), D=740մմ (B25, W4) Ա-Մ/3,

Ե/բ ջրաչափական դիտահոր 720x720x650 մմ (B25, W4) Ա-Մ/4

Փորձարկված նմուշները համապատասխանում են ԳՕՍՍ 8020-2016-ի կ.կ.4.3.1 և կ.4.3.3 -ի պահանջներին

ստանդարտացման փաստաթղթի նշագիրը և կետերի համարները

չեն համապատասխանում _____

ստանդարտացման փաստաթղթի նշագիրը և կետերի համարները

Արձանագրությունը կազմված է՝ 3 էջից ; 3 օրինակից

Պատասխանատու կատարողներ

Ավագ-լաբորանտ՝

Փորձարկման լաբորատորիայի ղեկավար՝


ստորագրություն

Տ. Սիմոնյան
անվանատարած, ազգանուն


ստորագրություն

Ա. Ավակյան
անվանատարած, ազգանուն

Սույն փորձարկման արձանագրությունը չի կարելի մասնակիորեն արտադրել կամ վերարտադրել առանց փորձարկման լաբորատորիայի գրավոր թույլտվության: Փորձարկման արձանագրությունը վերաբերվում է միայն փորձարկված նմուշներին: